

Gostyń, dnia 13.05.2015 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. zgodnie z § 19 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane, w związku z otrzymanym pytaniem udziela wyjaśnienia dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

„Projekt opisuje wykonanie orurowania technologicznego wewnątrz budynku z PVC klejonego. Biorąc pod uwagę zalety techniczne, efekt wizualny, możliwość łatwej modernizacji w przyszłości, produkcje modułów technologicznych na hali producenta orurowania technologicznego ze stali nierdzewnej typu 1.4301, czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania - wykonania orurowania technologicznego ze stali nierdzewnej typu 1.4301.