

Gosty , dnia 05.05.2016 r.

## **Wykonawcy ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia**

Zakład Wodoci gów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. zgodnie z § 19 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówie na wykonanie usług, dostaw towarów i roboty budowlane, w zwi zku z otrzymanymi pytaniami udziela wyja nie dotycz cych tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Pytanie:**

„W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych punkt ST-02.04-Zbiorniki Retencyjne opisany jest monta dwóch zbiorników retencyjnych o obj to ci 150 m<sup>3</sup> ka dy wraz z ruroci gami mi dzyobiektowymi. Prosimy o u ci lenie, czy ww. punkt jest obowi zuj cy, poniewa Dokumentacja Projektowa oraz Przedmiar nie zawieraj ww. elementów”.

### **Odpowied :**

Przedmiot zamówienia obejmuje wymian ruroci gów mi dzyobiektowych.

### **Pytanie:**

„Prosimy o podanie wymiarów drzwi zewn trznych prowadz cych do hali filtrów budynku SUW Kosowo”.

### **Odpowied :**

Wymiary drzwi zewn trznych: wysoko - 2,10 m, szeroko - 1,77 m.

### **Pytanie:**

„Prosimy o jednoznaczne okre lenie, ile ma by zamontowanych na stacji mieszaczy statycznych Dn 125. W projekcie jest 1 szt. natomiast w przedmiarze 2 szt.”.

### **Odpowied :**

Na stacji ma by zamontowany 1 mieszacz statyczny (wspomagaj cy) Dn 125.