

## **Wykonawcy ubiegajcy si o udzielenie zamówienia**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. zgodnie z § 19 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówie na wykonanie usług, dostaw towarów i roboty budowlane, w zwi zku z otrzymanymi pytaniami udziela wyja nie dotycz ych tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Pytanie:**

„W zwi zku ze zło ono ci rzeczo w przedmiotu zamówienia zwracam si z pro b o przedłu enie terminu składania ofert w celu przygotowania rzetelnej i korzystnej dla zamawiaj cego wyceny zapewniaj cej wysoki standard zło onych ofert przetargowych. Pragniemy podkre li , e okres ofertowania przypadł na tzw. długi weekend majowy, co znacznie utrudniło zdobycie rzetelnych wycen materiałów i urz dze ”.

### **Odpowied :**

Zamawiaj cy nie przedłu a terminu składania ofert.

### **Pytanie:**

„Czy Zamawiaj cy posiada zał czone w post powaniu przedmiary z wersji edytowalnej, zapisane w rozszerzeniu .ATH, lub .PDF umo liwiaj cym konwersje przedmiarów do programu kosztorysowego je li tak to prosimy o ich udost pnienie”.

### **Odpowied :**

Zamawiaj cy nie posiada zał czonych w post powaniu przedmiarów w wersji edytowalnej, zapisanych w rozszerzeniu .ATH lub .PDF.

### **Pytanie:**

„Czy Zamawiaj cy dopuszcza fakturowanie cz ciowe”.

### **Odpowied :**

Zamawiaj cy nie dopuszcza fakturowania cz ciowego.

### **Pytanie:**

„W zwi zku z kosztorysowym wynagrodzeniem prosimy o wyja nienie poz. 132 kosztorysu cz ci technologicznej dot. mieszacz wodno-powietrzny statyczny DN800, prosimy o wskazanie prawidłowej jednostki miary, poniewa w chwili obecnej podano 1 ton ”.

### **Odpowied :**

**Prawidłowa jednostka miary to 1 sztuka.**

### **Pytanie:**

„W zwi zku z pojawieniem odpowiedzi, e zadanie obejmuje równie wymian ruroci gów mi dzyobiektych prosz o podanie ich długo ci oraz rednic, gdy bez tych informacji Wykonawca nie jest w stanie dokona rzetelnej wyceny. Zał czona do SIWZ dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót nie zawieraj brakuj cych danych”.

**Odpowied :**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu dwóch zbiorników retencyjnych o objętości 150 m<sup>3</sup> każdy wraz z rurociągami międzyobiektoowymi.

**Zamawiający anuluje treść wyjaśnienia dotyczącego ww. zakresu robót, zamieszczonego na stronie internetowej w dniu 05.05.2016 r.**