

Gosty , dnia 04.05.2016 r.

## **Wykonawcy ubiegajcy się o udzielenie zamówienia**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. zgodnie z § 19 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostaw towarów i roboty budowlane, w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Pytanie:**

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów technologicznych w SUW ze stali nierdzewnej typu 1.4301”.

### **Odpowiedź :**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania rurociągów technologicznych w SUW ze stali nierdzewnej typu 1.4301.

### **Pytanie:**

„Proszę o wydłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień ze względu na znaczny zakres robót do oszacowania i wyceny oraz fakt, że okres przygotowania oferty przypada na długi weekend majowy. Wydłużenie terminu złożenia oferty pozwoli na jej rzetelne przygotowanie”

### **Odpowiedź :**

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

### **Pytanie:**

„W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym inwestycji prosimy o załączenie kosztorysów w wersji edytowalnej. Wykluczy to rozbieżności wynikające z różnych programów kosztorysowych dostępnych na rynku. Ujednolici to składanie ofert przez wszystkich wykonawców oraz przyspieszy czas sporządzenia oferty”.

### **Odpowiedź :**

Zamawiający nie posiada dokumentacji kosztorysowej w wersji edytowalnej.