

L.P	Wyszczególnienie	symbol		Materiał	Ilość
13	Łuk segmentowy ø110mm, 90°, SDR17	——		PE 100	1
12	Złączka do rur PE Dn35mm z gwintem zewnętrznym	——		żeliwo sferoidalne	1
11	Nawiertka z odejściem gwintowanym Dn25	——		PE 100	1
10	Projektowany wodociąg ø 160 mm	——		stal k.o.	——
9	Łuk segmentowy ø110mm, 45°, SDR17	——		PE 100	1
8	Blok oporowy	——		beton C16/20	——
7	Tuleja kołnierzowa Dn160mm/150mm	——		PE 100	1
6	Zasuwa klinowa PN16, Dn160mm, kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową i skrzynką uliczną, typu E	——		żeliwo sferoidalne	3
5	Łuk elektrooporowy 45° Dn160mm	——		PE 100	2
4	Trójnik kołnierzowy Dn150mm/150mm, PN16	T		żeliwo sferoidalne	2
3	Łącznik rurowo–kołnierzowy RK Dn150mm, PN16	——		żeliwo sferoidalne	4
2	Mufa elektrooporowa ø 160 mm	——		PE 100	6
1	Projektowany wodociąg ø 160 mm, SDR17	——		PE 100	——

KOLEKTOR
SERWIS
64–100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526 77 00

ZAMAWIAJĄCY INWESTOR

ZWiK w Gostyniu
ul. Nad Kanią 77, 63–800 Gostyń

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU STACJI PODNOSZENIA CIŚNIENIA NA DZIAŁCE NR 2086/29 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 2086/30 W GOSTYNIU

SCHEMATY WYKONAWCZE WEZŁÓW WODOCIĄGOWYCH

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	**mgr inż. K. JANIAK** uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1611/01		——	04.00.00		
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. M. JANIAK** uprawnienia spr. nr 41/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	NR OBIEKTU	STADIUM
ASYSTENT	**inż. Ł.JANIAK**		12.2016	IS	I	PB/PW