



S-1

Łaczy z kolektorem Ks-1

proj. nrucioq tloczny PE80  
wodociq  
proj. podqczenie  
hydrantu

podsypla 15cm

podsypla 15cm

# Profil podłużny kolektora sanitarnego Ks-2

Skala 1:100/500

Pp 105,00m npm

1.	Rzędne terenu	1.85	113.08	114.90
2.	Rzędne dna kolektora	2.98	113.35	116.40
3.	Zagłębienie proj.	1.50	114.10	115.80
4.	Średnica; długość; materiał	KOLEKTOR SANITARNY Ks-2 PCV ø200mm SN8 o długości L=208,0m		
5.	Spadki	i=5,0%		
6.	Odległości	58,0	50,0	50,0
Kilometraż i hektometry		0,0	1,0	2,0

NAZWA ZADANIA	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeziu, gm. Gostyń		
ADRES	Brzezie, gm. Gostyń, pow. Gostyń, woj. wielkopolskie		
PRZEDMIOT RYSUNKU	Profil podłużny kolektora Ks-2		
Projektant	Imię, nazwisko	Nr upr.	Podpis
	mgr inż. E. Bąk	1027/87/Lo	
Sprawdzający			
	mgr inż. W. Sobczak	1556/92/Lo	
Zatęcznik nr			3.2